






Detal 2.1b	Detal 3.1	Detal 3.2	Zbrojenie narożników otworów w elewacji (np: okien, drzwi).
<p>Rozmieszczenie łączników mocujących płyty izolacji termicznej (100 x 50 cm). Pas krawędziowy. Wariant I, IIa.</p> <p>Wariant I . Wysokość 0 - 8 m. Ilość łączników w pasie krawędziowym 7 szt./m<sup>2</sup></p>  <p>Wariant IIa . Wysokość 8 - 20 m. Ilość łączników w pasie krawędziowym 8,3 szt./m<sup>2</sup></p> 	<p><b>Zbrojenie narożników.</b></p> <p><b>PRZYKŁAD ZBROJENIA KANTU SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO WG SYSTEMU</b></p>  <p><b>PRZYKŁAD ZBROJENIA KANTU PROFILEM NAROŻNIKOWYM ORAZ SIATKA Z WŁÓKNA SZKLANEGO</b></p>  <p><b>PRZYKŁAD zbrojenia kantu narożnikowym profilem aluminiowym, z przyklejną siatką z włókna szklanego 10 x 15 cm oraz siatką wg systemu</b></p> 	<p><b>UWAGI :</b></p> <p>Do realizacji warstwy zbrojonej można przystąpić nie wcześniej niż po trzech dniach od przyklejenia płyt. Należy ją wykonać w jednej operacji, rozpoczynając od góry ściany. Najpierw należy nałożyć warstwę zaprawy klejącej na całą montażową powierzchnię płyt w ilości około 2/3 przewidzianego zużycia, a następnie natychmiast wtopić w nią napiętą siatkę zbrojącą. Siatka zbrojąca powinna być całkowicie zatopiona w zaprawie klejącej (powinna być niewidoczna). Siatka zbrojąca nie może w żadnym przypadku leżeć bezpośrednio na płytach.</p> <p>Pasy siatki zbrojącej powinny być przyklejane na zakład, szerokości ok. 10 cm. Zakłady siatki zbrojącej nie powinny pokrywać się ze sobą ani między płytami.</p> <p>Na części parterowej oraz na cokółkach (jeżeli są ocieplane) należy zastosować dwie warstwy siatki zbrojącej lub tzw. siatkę pancerną.</p>	<p><b>UWAGI :</b></p> <p>Na narożnikach otworów w elewacji (np: okien i drzwi) należy umieścić ukośne (pod kątem 45 stopni) dodatkowe kawałki siatki o wym. co najmniej 20 x 30 cm. Siatka ta stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukośnych rys zaczynających się w narożach otworów.</p>

# WYTYCZNE WYKONANIA DOCIEPLENIA KARTA INFORMACYJNA NR 2