

## ODBIORNIKI ELEKTRYCZNE


1	- WENTYLATOR KANAŁOWY	- 20 W - 1 f
2	- J.W.	- 35 W - 1 f
3,4,5	- WENTYLATOR ŚCIENNY	- 20 W - 1 f
6,7	- PODGRZEWACZ WODY	- 2 000 W
8	- J.W.	- 2 000 W
9	- OGRZEWACZ Z TERMOSTATEM	- 500 W
10,11,12,13	- J.W.	- 1 000 W
14,15	- J.W.	- 2 000 W
16,17	- J.W.	- 2 500 W
18	- ZESTAW HYDROFOROWY	- 775 W - 1 f

## OBJAŚNIENIA

- LINIA ZASILAJĄCA Z SZAFKI-YKY 5x
- SZYNA WYRÓWNAWCZA-LY2o 25 RB22 P/T
- LINIE ZASILAJĄCE ZESTAWY GNIAZD YKY 5x25 W KORYTKU
- INSTALACJA OŚWIELENIOWA, ZASILANIE WENTYLATORÓW W POM. SOCJALNYCH-YDyp 3x15 W/T
- OBWODY GNIAZD WTYCZKOWYCH, OGRZEWACZY ORAZ WENTYLATORÓW WARSZTATÓW-YDyp 3x25 W/T
- INSTALACJA STEROWNICZA-YDyp 3x15 W/T
- KORYTKO KABLOWE K100 Z POKRYWĄ P100

## OPRAWY OŚWIELENIOWE

- B1 - OPRAWA ŚWIEŁŁÓWKOWA SZCZELNA OPK-218 FAREL IP 65
- B - J.W. OPK-236
- C - OPRAWA ŻAROWA NWN 101-100W PHILIPS IP54

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ  
PRZECIWPOŻAROWYCHmgr inż. Bogusław Pilić  
miejscowość, data: 25.12.04Zgodność projektu z wymaganiami  
ochrony przeciwpożarowej

świadczym

mgr inż. Pilić

Zapiniowano pod wz. ... z przepisami  
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii:1. bez zastrzeżeń  
2. z zastrzeżeniami wymienionymi w załącznikuLp. opinii: 25.12.04 inż. Bolesław Matyjaszek  
Data: 20.12.04 rzeczoznawca do spraw bezpieczeństwa  
i higieny pracyPodpis: [Signature] Nr upr. GIP 205/08 w grupach 1.1, 1.2, 1.3, 1.4  
zam. Zielona Góra, ul. Władysława IV 14/23  
tel. (068) 323 49 44Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji FORT Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań  
tel. (+48 0 prefiks 61) 864 93 60, fax. (+48 0 prefiks 61) 864 93 61; e-mail: fort@post.pl  
NIP: 779-20-95-585

Nazwa opracowania:	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Raculi o kwatere "D" • BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY •		
Adres:	Zielona Góra, ul. Wrocławska 73		
Przedmiot rysunku:	PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH		Rysunek numer: E-3
Faza opracowania:	Projekt budowlany	Branża:	ELEKTRYCZNA
Skala: 1:50			

WYKONAWCY OPRACOWANIA					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWN.	DATA	PODPIS
Kier. zespołu:	mgr inż. Parys Pilić	Instalacyjna	15/99/GW	12.2004	[Signature]
Autor:	mgr inż. J. ANIOŁ		63/80/ZG	12.2004	[Signature]
Opracował:	tech. L. GAJEWSKI			12.2004	[Signature]
Sprawdził:	inż. J. JEZIORYN		184/84/ZG	12.2004	[Signature]