

OZNACZENIA:




1. Złączka zaciskowa kołnierzowa $\phi 50 \times 2''$.
2. Redukcja $\phi 50/32$ PE.
3. Kolano zaciskowe $90^\circ \phi 32$.
4. Złączka zaciskowa przejściowa z gwintem wewnętrznym $\phi 32 \times 1''$.
5. Filtr narurowy typu NW 25 z wkładem filtracyjnym.
6. Zestaw hydroforowy ROSA 5-20; N=775W, I=3,7A, 2900obr/min, 1-220-230 V/50Hz
7. Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody V=5l, N=2,0kW.
8. Elektryczny pojemnościowy ogrzewacz wody V=10l, N=2,0kW.

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPÓŻAROWYCH
mgr inż. Bogusław Fabianowski Nr upr. 277/93
miejscowość, data 12.12.2004
Zgodność projektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej stwierdzam
bez uwag

Zaopiniowano pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych bez zastrzeżeń (z zastrzeżeniami)
inż. Bolesław Matyjaszek
RZECZOZNAWCA ds. sanitarno-higienicznych
uprawnienia NR 27-B P/85 w zakresie bud. przemysłowego
65-229 Zielona Góra
ul. Władysława IV 11/23, tel. 325 49 44
Data 21.12.04
L.p. opinii 15/12/04



Przedsiębiorstwo Obsługi i Realizacji Inwestycji FORT Sp. z o.o., ul. Ziębicka 35, 60-164 Poznań
tel. (+48 0 prefiks 61) 864 93 60, fax. (+48 0 prefiks 61) 864 93 61; e-mail: fort@post.pl
NIP: 779-20-95-585

Nazwa opracowania:	Rozbudowa składowiska odpadów komunalnych w Raculi o kwaterę "D"				
Adres:	Zielona Góra, ul. Wrocławska 73				
Przedmiot rysunku:	BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY Rzut przyziemia - instalacja wod.-kan.			Rysunek numer:	S-4
Faza opracowania:	Projekt budowlany	Branża:	sanitarna	Skala: 1 : 50	
WYKONAWCY OPRACOWANIA					
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWN.	DATA	PODPIS
Kier. zespołu:	mgr inż. Parys Pilicydis	Instalacyjna	15/99/GW	12.2004	
Autor:	mgr inż. Ryszard Mirecki	inst.-inżynierska	51/91/ZG	12.2004	
Opracował:	mgr inż. Ryszard Mirecki	inst.-inżynierska	51/91/ZG	12.2004	
Sprawdził:	mgr inż. Maria Leśna	inst.-inżynierska	7/92/ZG	12.2004	