

Poziom porównawczy 158,00 m npm

	ZS-1		ST-1			
Rzędna terenu	164,0		164,14	164,15	164,45	164,45
Rzędna dna	163,49	163,50	163,51	163,52	163,91	
Głębokość ułożenia [m]	0,51	0,64	0,64	0,63	0,65	
Spadki / Długości	3‰ L=3,36		10‰ L=1,2		6‰ L=7,5	
Średnica / Materiał	PVC-U-110-S				korytka odwadniające AS-100 z osadnikiem	
Odległość [m]	4,66		1,7	5,2	7,3	

	ZS-1	SEP-1		ST-2				
Rzędna terenu	164,0	164,13	164,14	164,15	164,45	164,45	164,45	164,45
Rzędna dna	162,70	162,73	162,78	162,80	162,50	162,56	163,60	163,91
Spadki / Długości	20‰ L=1,53	4‰ L=0,5			11‰	50‰	6‰ L=9,0	
Średnica / Materiał	PVC-U-110-S						korytka odwadniające AS-100 z osadnikiem	
Odległość [m]	2,75	1,22	1,3		9,0	6,0	8,6	

	ZS-2				
Rzędna terenu	164,14	164,15	164,45	164,45	164,45
Rzędna dna	163,51	163,52		163,91	
Spadki / Długości	5‰ L=1,4	81‰ L=4,8		6‰ L=5,2	
Średnica / Materiał	PVC-U-110-S			korytka AS-100 z osadnikiem	
Odległość [m]	2,0	4,8		5,3	

Uwagi:
A- Projektowany kabel SN15kV
(wg Projektu budowlanego rozbudowy składowiska dla Zielonej Góry o kwaterę "D". Branża elektryczna: Rozbudowa istniejącej stacji transformatorowej, linia kablowa SN15kV oraz słupowa stacja transformatorowa
(Opr. P.O. i R. J. "Fort" Sp. z o.o., grudzień 2004r.)

B- Przejście przez ścianę w rurze ochronnej stalowej 133x4,0 L=300mm

Rysunki szczegółowe studni, zbiornika oraz separatora na rys. 16/CT/06-PW-3/10

1:100
1:200

CITEC-TECHUNION
Sp. z o.o.
40-833 Katowice, ul. Dulęby 5
tel.: 032 201 54 40
fax: 032 201 54 41
e-mail: biuro@techunion.pl

Nazwa Inwestycji: **Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula" w Zielonej Górze**

Stadium: Projekt wykonawczy

Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra

Nr projektu: 16/CT/06-PW-3

Branża: Instalacje wody i kanalizacji

Tytuł rysunku: Ob.3 Magazyn odpadów niebezpiecznych KANALIZACJA PRZEMYSŁOWA - PROFILE

Nr rysunku: 16/CT/06-PW-3 / 08

Skala: 1:100/1:200

Data: grudzień 2006

	Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Gł.proj.	mgr inż. Ryszard Dziuba		[signature]
Proj.	mgr inż. Jadwiga Spałek		[signature]
Spr.	mgr inż. Ludwik Wilk	121/79	[signature]