

Oznaczenia:

—//— - Zamocowanie rurociągu

Uwagi:

1. Stan istniejący w budynku kotłowni, warsztatu, magazynu przedstawiono jako "podkład" fragmentem rysunku archiwalnego pt. "Instalacje wodkan i cw. Rzut parteru", nr PT03088TWO023.
2. Projektowane rurociągi c.o. mocować uchwytami do ściany w miejscach pokazanych na rysunku, nie rzadziej jak co 2,5 m.
3. Projektowany rurociąg izolować na całym przebiegu wg poz. 8A
4. Niewyspecyfikowane łuki rurociągów wykonać przez gięcie o promieniu 3Dz.

Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent /Norma
10A	Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej dla rury 21,3x2,3, g = 13 mm z zewnętrzną folią zabezpieczającą	mb	8,0	
9A	Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej dla rury DN32, g =20mm, z zewnętrzna folią zabezpieczającą	mb	75,0	
8A	Uchwyt do rury stalowej 21,3x2,3 mocowania do ściany murowanej kołkami rozporowymi, L = ok. 60 mm	szt.	6	
7A	Uchwyt do rury stalowej 42,4x2,9 izolowanej (g = 20 mm) do mocowania do ściany murowanej kołkami rozporowymi, L = ok. 60 mm	szt.	38,0	
6A	Rura przewodowa S-P-B1- 21,3 x 2,3-G205	mb	7,7	PN-H-74244
5A	Rura przewodowa S-P-B1- 42,4 x 2,9-G205	mb	72	PN-H-74244
4A	Zawór kulowy do gorącej wody, gwintowany, ze śrubunkiem, DN15 (1/2"), PN 1,0 MPa	szt.	4	
3A	Zawór kulowy do gorącej wody, gwintowany, ze śrubunkiem, DN32 (1 1/4"), PN 1,0 MPa	szt.	7	
2A	Filtr siatkowy z wkładem magnetycznym, z przyłączem IFM-32 gwintowanym	szt.	1	INFRACORR
1A	Pompa obiegowa Star RS 25/6	szt.	1	WILO

CITEC-TECHUNION
Sp. z o.o.
40-833 Katowice, ul. Dulęby 5
tel.: 032 201 54 40
fax: 032 201 54 41
e-mail: biuro@techunion.pl

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula" w Zielonej Górze

Stadium: **projekt wykonawczy**	Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra	Nr projektu: **16/CT/06-PW-4**
Branża: **instalacje c.o. i wentylacji**	Tytuł rysunku: **Rurociągi zasilające c.o. w obrębie istniejącego budynku warsztatów, kotłowni i magazynu - włączenie do istniejącej instalacji**	Nr rysunku: **16/CT/06-PW-4 05**

Skala		Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
1 : 50	Gł. proj.	mgr inż. Ryszard Dziuba		
Data	Proj.	mgr inż. Ryszard Dziuba		
grudzień 2006	Spr.	mgr inż. Ludwik Wilk	121/79	