





Uwagi:

1. Stan istniejący w budynku kotłowni, warsztatu, magazynu przedstawiono jako "podkład" fragmentem rysunku archiwalnego pt. "Instalacje wodkan i cw. Rzut parteru", nr PT03088TWO023.
2. Projektowany rurociąg wody mocować uchwytami (poz. 5A) do ściany miejscach pokazanych na rysunku, nie rzadziej jak co 2,5 m.
3. Projektowany rurociąg izolować na całym przebiegu wg poz. 6A

6A	Otulina izolacyjna z pianki polietylenowej dla rury DN25, g = 15 mm, z zewnętrzna folią zabezpieczającą	mb	27	
5A	Uchwyt do rury stal. ocynk. 33,5x3,25 do mocowania do ściany murowanej kołkami rozporowymi, L = ok. 100 mm	szt.	12	
4A	Rura gwintowana S-OC-31,5x2,65-12X	mb	0,1	PN-H-74200:1998
3A	Rura gwintowana S-OC-33,5x3,25-12X	mb	25	PN-H-74200:1998
2A	Zawór kulowy do wody pitnej, gwintowany, DN15 (1/2"), PN 1,0 MPa	szt.	1	
1A	Zawór kulowy do wody pitnej, gwintowany, DN25 (1"), PN 1,0 MPa	szt.	2	
Poz.	Wyszczególnienie	Jedn.	Ilość	Producent /Norma

CITEC-TECHUNION
Sp. z o.o.
40-833 Katowice, ul. Dulęby 5
tel.: 032 201 54 40
fax: 032 201 54 41
e-mail: biuro@techunion.pl

Nazwa Inwestycji

Rozbudowa Zakładu Gospodarki Odpadami "Racula" w Zielonej Górze

Stadium: **projekt wykonawczy**	Inwestor: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze, Al. Zjednoczenia 110, 65-120 Zielona Góra	Nr projektu: **16/CT/06-PW-3**
Branża: **instalacje wody pitnej i kanalizacji**	Tytuł rysunku: Instalacje wody pitnej i kanalizacji **WŁĄCZENIE PROJEKTOWANEGO RUROCIĄGU WODY DO ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI**	Nr rysunku: **16/CT/06-PW-3 04**

Skala		Imię Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
1 : 50	Gł. proj.	mgr inż. Ryszard Dziuba		
Data	Proj.	mgr inż. Ryszard Dziuba		
grudzień 2006	Spr.	mgr inż. Ludwik Wilk	121/79	